

Go Back

Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister, Govt. of India

Nivesh Mitra

Single Window Portal ,Govt. of Uttar Pradesh

Shri Yogi Adityanath, Hon'ble Chief Minister, Govt. of Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Fire Service

Print

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/21838/SBL/SAMBHAL/110/CFO

दिनांक: 31-08-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स DAV Fertilisers Public School Babrala Sambhal (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 2751, Yara Fertiliser, Babrala तहसील - Gunnor प्लॉट एरिया 71259 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 4404.46 (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Educational	2	0	11.31 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स DAV Fertilisers Public School Babrala Sambhal द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स DAV Fertilisers Public School Babrala Sambhal अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : SET BACK AROUND THE BUILDING 6 MT WILL REMAIN FREE FROM ANY OBSTACLE. FIRE FIGHTING FIRE EXTINGUISHER HOSE REEL DOWN COMER TERRACE TANK CAP 10000 LTR TERRACE PUMP 900 LPM EXIT SIGN PA SYSTEM MUST BE INSTALLED IN SCHOOL BEFORE FINAL NOC.

निर्गत किये जाने का दिनांक : 02-09-2020

स्थान : SAMBHAL

हस्ताक्षर (निर्गमन
अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By

(PRATAP SINGH)

[5082E51B0B7F0893C42022C5B63CD628A98081E8]

02-09-2020

[Terms & Conditions](#) | [Copyright Policy](#) | [Hyperlinking Policy](#) | [Privacy Policy](#) | [National Portal](#) | [U.P. Govt. Dept. site](#) | [E-Tender](#) | [R.T.I](#)

- 1.
- 2.
- 3.



[Previous Next](#)

[Previous](#)

[Next](#)



Helpline

+91-9936052710 (मो. तारिक फारूकी)

+91-9918976188 (श्यामू कनौजिया)

Best viewed with Internet Explorer & 1024 x 768 resolution

Developed by National Informatics Center Uttar Pradesh State Unit. Content Provided & maintained by the Department of Uttar Pradesh Fire Service, Government Of Uttar Pradesh.

Uttar Pradesh Fire Service(HQRS)

Tower 4, 1st & 2nd Floor
Signature Building (Police Headquater)
Opposite Ekana Stadium Shaheed Path
Lucknow, Uttar Pradesh 226002.
Tel: 9454418326 / 0522-2390469
Fax: 0522-2390465
E-Mail: fshq[at]nic[dot]in